ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարագետ
_____Ա.Ռ. Գրիգորյան
«17» 07 2025թ.

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

1ԴԳ-1;2, 2ԴԳ-1;2 և ԴԳ-4 դիզել-գեներատորների ընդհանուր 8 հատ՝ 100մ^2 մակերեսով, ընդաձակման և պահեստային ջրի բաքերի արտաքին և ներքին հակակոռոզիոն ծածկույթների վերականգնում :

№ հ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Բաքերի ներքին մակերևույթների մաքրում մեխանիկական եղանակով:	մ^2	50	
2	Բաքերի արտաքին մակերևույթների ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ^2	50	
3	Բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների փոշեզրծում, ճարպազերծում:	մ^2	100	
4	Բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում ЭП-00-10 ГОСТ 10277-76 ծեփամածուկով 6 շերտ, 1 շերտի հաստությունը 30 մկմ.	մ^2	50,0	
5	Բաքերի արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում ГФ-0163 ОСТ 6-10-409-77 ծեփամածուկով1 շերտ, 1 շերտի հաստությունը 30 մկմ.	մ^2	50,0	
6	Բաքերի արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում ПФ-115 Էմալով ԳOUS 6465-76 (2 շերտ), 2 շերտի հաստությունը 40 մկմ.	մ^2	50,0	
2	**Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:**			
1	Կվարցային ավազ 50/100x2=1	մ^3	1	
2	Ծեփամածիկ ЭП-00-10 ГОСТ 10277-76 կամ համարժեքը 50x1,2x6=360 կգ, համարժեքն օգտագործելու դեպքում ներկայացնել համարժեքությունը/համանմանությունը հավաստիացնող հիմնավորում (կոմպոզիցիայի տեսակը և քանակը կարող են փոխվել):	կգ	360	
3	Ծեփամածիկ ГФ-0163 ОСТ 6-10-409-77 կամ համարժեքը 50x0,1x1=5 կգ, համարժեքն օգտագործելու դեպքում ներկայացնել համարժեքությունը/համանմանությունը հավաստիացնող հիմնավորում (կոմպոզիցիայի տեսակը և քանակը կարող են փոխվել):	կգ	5	
4	Էմալ ПФ-115 ԳOUS 6465-76 կամ համարժեքը 50x0,192x2=19,2 կգ, համարժեքն օգտագործելու դեպքում ներկայացնել համարժեքությունը/համանմանությունը հավաստիացնող հիմնավորում (կոմպոզիցիայի տեսակը և քանակը կարող են փոխվել):	կգ	19,2	

№ h/h	Ծառայության անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
5	Լուծիչ 50x0,15x6=45; 50x0,126x1=6,3; 50x0,014x2=1,4 45+6,3+1,4=52,7 կգ	կգ	53,0	
6	Պնդարար 50x0,17x6=51	կգ	51,00	
10	Լուծիչ 0,4x450մ^2=180 (ճարպազերծման համար)	կգ	180,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

16.07.25թ

ԿՎԱ պետ — Ա.Մ. Արշակյան

ՎՆԿԲ պետ — Ա.Ա. Մկրտչյան