

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷԼ.ԼՐԱԿԱԾՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ընդհանուր տիպակեր	
2	Բացատրագիր	
3	Մասնագրեր /սկիզբ/	
4	Մասնագրեր /վերջ/	
5	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /ԳԲԿ/	
6	Հողանցման կոնտուրի տեղադրման սխեմա	
7	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /ՈՒԿ -1, Կ-1 վահաններ/	
8	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա / Կ-2 վահան/	
9	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա / Կ-3,4 վահան/	
10	Էլեկտրամոժային սարքավորումներ: Առաջին հարկի հատակագիծ	
11	Էլեկտրամոժային սարքավորումներ: Երկրորդ հարկի հատակագիծ	
12	Էլեկտրական լուսավորություն: Առաջին հարկի հատակագիծ	
13	Էլեկտրական լուսավորություն: Երկրորդ հարկի հատակագիծ	
14	Խրոցակային վարդակների ցանց: Առաջին հարկի հատակագիծ	
15	Խրոցակային վարդակների ցանց: Երկրորդ հարկի հատակագիծ	

ՎԿԱՅԱԿԱՌԶՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՄԶ 7-րդ հրատարակչություն	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոնները	
5.407-11-A174	Էլեկտրական կայանքների հողակցում ել գրույացում	
ՀԻՌԸ -4-79	Բնական և էլեկտրական լուսավորություն	
ՀՀԵՆ 22-03-2017	Բնական և արհեստական լուսավորություն	
ՀԻԻ 256.1325800.2016	Բնակելի ել հասարակական շենքերի էլեկտրական սարքավորումներ	
1.105.03	Մինչև 10 կՎ լարման մալուխների անցկացումը խրամուղով	
ГОСТ Р 53769-2010	ՈՒժային մալուխներ 0,66,1 և 3 ԿՎ լարման: Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ:	
И1.03-08 п.2.2	Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիալների հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման հրահանգներ	
ՀԻՌԸ 3.05.06 - 85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ	

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ		Էլակուացիոն լուսատու, ներկառուցված մալուխոցով
	Լուսավորության վահանակ		Անջատիչ երկտակ
	ՈՒժային վահանակ		Անջատիչ միատակ
LED 36 	Լուսատու LED 36Վտ		Խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա
LED 18 	Լուսատու LED 18		Խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, IP54 220Վ, 16Ա
LED 10 	Լուսատու LED 10	_____	Հողանցման հարդրաթիթեղ 40x5սմ
LED27 	Լուսատու LED 27		Հողանցման անկյունակ 50x50x5սմ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՏՊՈՐՅԱՆ	ԳՅ ՊԵՐՊՐՈՒՆԻՔԻ ՆԱՐԳԻ «ԼՆՃԱՅԻ ՃԱՆԿԱԿԱՊՈՐՏԵԳ» ՀՊԱԿ-Ի շենքի հիմնամրոցում			
ՆԱՆԱԳՐԵՑ	ԳԱՐՏԻՈՂԱՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս		
			Փուլ	Թիթք	Թիթքեր
			ԱՆ	ԷԼ-1	15
			Ընդհանուր տիպակեր		
			«ՈՒԶՈՒՆ» ՍՊԸ		

Գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետական շինարարական գծագրերի: Նախագծում նախատեսված է ներքին աշխատանքային և տարահանման լուսավորություն, խրոցակային վարդակների ցանց, էլեկտրատոմային սարքավորումների էլեկտրամատակարարում: Ներքին էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է հարկերի նախագծվող վահանակներից: Լույսի աղբյուր հանդիսանում են LED լուսատուները: Մեկնակներում ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական կառավարում: Մանկական սենյակներում անջատիչները և խրոցակային վարդակները տեղադրվում են 1.8մ բարձրության վրա, խոհանոցի, լվացքատան և ջեռուցման սենյակի վարդակները՝ 1.2մ բարձրության վրա, աշխատասենյակներում՝ 0.8մ: Լուսավորության և խրոցակային վարդակների ցանցը անցկացվում է պղնձե ջրերով հրակայուն մալուխով, լուսավորության ցանցը 3x1.5մ² հատվածքի, վարդակների մագիստրալ ցանցը համաձայն միագծանի սխեմայի: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվում է 3 լարանոց (L,N,PE): Ցանցի մոնտաժը իրականացվում է գաջի սկադի տակով: Էլեկտրահաղորդագծերի մոնտաժը իրագործել սանտեխնիկական ցանցի մոնտաժից հետո, մինչև ծածկի կարերի լցափակումը և միջնորմների տեղադրման հետ միաժամանակ: Էլեկտրատոմային ցանցի էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է պղնձե ջրիերով հրակայուն մալուխով, խողովակներով: Մանկապարտեզի հիմնական անցուղիներում նախատեսված է էվակուացիոն լուսավորություն ելքի ցուցանակներով: Մանկական սենյակներում, միջանցքներում, խոհանոցում նախատեսված են վթարային բլոկով լուսատուներ: Էլ. էներգիայի ընդհատվելու դեպքում վերջիններս ավտոմատ կերպով միանում են տեղային անկախ աղբյուրին /3 ժամյա աշխատանքի ակումուլյատորային մարտիոցների/: Կառույցում նախատեսված են հողանցման հպարով վարդակներ, իսկ խոնավ սենյակներում պաշտպանիչ անջատման սարքեր: Բոլոր սենքերի վարդակները, որտեղ երեխաները հնարավոր է գտնվեն առանց մեծահասակների, անհրաժեշտ է ունենան պաշտպանական սարքվածք, որն ինքնավար կերպով փակում է խրոցակային վարդակի բնիկը՝ հանված խրոցակի դեպքում:

Մանկապարտեզի ներանցումային բաշխիչ վահանը տեղադրվում է նկուղային հարկում, վահանային սենյակում: Նախագծում կիրառված է TTN-C-S պաշտպանիչ համակարգը՝ անող մալուխների PEN ջղի բաժանումը PE և N կատարվում է նախագծվող վահանակի մեջ, որտեղից սկսած նշված ջրերը պետք է մեկուսացված լինեն մեկը մյուսից ներքին ցանցի ցանկացած կետում: Նախագծում նաև նախատեսված է իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցման միջոցառումներ: Գլխավոր բաշխիչ վահանի մեջ տեղադրվում է գլխավոր հողանցման հաղորդաթիթեղ, (ԳՀՀ) որն էլ հողանցվում է արտաքին կոնսուրով: ԳՀՀ-ին միացվում են շենք մտնող մետաղական խողովակները, ե/բետոնե կոնսուրուկցիաների մետաղական ամրանները: Լոգաիցիկներով սանհանգույցներում անհրաժեշտ է կատարել պոտենցիալների հավասարեցման լրացուցիչ համակարգում: Այդ նպատակով սանհանգույցում տեղադրվում է բաժանիչ տուփ PE սերմակային բլոկով, որին միացվում են բարձիքի կողմնակի հաղորդատար մետաղական խողովակները, լողարանային տաշտակները, ջրամատակարարման խողովակները, տաքացվող հատակի առկայության դեպքում՝ մետաղական ցանցը՝ 6 մմ²- մագիստրալ /և 4 մմ²-ճյուղավորումներ/ հատվածքի մալուխով, խողովակով:

Հողանցման կոնսուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրողներից (անկյունակ Լ 50x50x5, n=8, L=2.5մ) և այդ էլեկտրողներն իրար կապող 40x5մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի Լկար≥2B, որտեղ՝ B=40մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնսուրի դիմուղորությունը չպետք է գերազանցի 40հմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին: Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրողներ: Իրականացնել չափումներ համապատասխան լիցենզավորված լաբորատոր կազմակերպության կողմից: Վահանային սենյակում իրականացվում է հողանցման կոնսուր:

Մանկապարտեզի արտաքին էլեկտրամատակարարումն առկա է: Մանկապարտեզի մասնաշենքերում ապահովնոտածված էլեկտրասարքավորումները, ստեղծված հանձնաժողովի որոշմամբ, որակավորել և հանձնել համապատասխան իրավական մարմիններին:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ 7-րդ հրատարակչություն:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՏՊՈՐՅԱՆ		ՀՀ Պետությունիցի մարզի «Լճակի մամկապարտեզ» ՀՊԱԿ-ի շենքի հիմնադրուղում			
			Էլեկտրատեխնիկական մաս			
ՆԱՆԱԳԾԵՑ	Գ.ՍԱՐԿՈՍՅԱՆ					
			Բացատրագիր			
			Փուլ	Թիթք	Թիթքեր	
			ԱՆ	ԷԼ-2	15	
			«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ			

ԷԼԵԿՏՐՈՒԺԱՅԻՆ ԱՄՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ:
ԷԼԵԿՏՐԱՍՏՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏԱՐՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱԹՅՆԵՐԻ ՄԱՍԱԳԻՐ

NN	ԱՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻԸ	ԶԱԹՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
	Բաշխիլք մետաղական պահապան դրանով, համալրված հաղորդաձող երով չափիչ ստորվիչ պաշտպանիչ /ՖՀՈ/ սարքավորումներով, հաղորդաձող երով լՐ31				
1	1. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C160 -1 հատ 2. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C50 -2 հատ 3. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C40 -2 հատ 4. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C25 -2 հատ 5. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C50 -1 հատ 6. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C25 -1 հատ		լրակազմ	1	ԳԲՎ
2	Բաշխիլք պահապան մետաղական լՐ31 իր մեջ ներառված՝ 1. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C40 -1 հատ		լրակազմ	1	ՈՒՎ-1
3	Վառանակ դրանավ Բ44 տարբերակի 24մորսիլի համար իր մեջ ներառված՝ 1. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C40 -1 հատ 2. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16 -1 հատ 3. Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, IΔ=30mA -1 հատ 3. Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, IΔ=30mA -3 հատ 4. Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռեկտրոլ 220Վ 10Ս, կառավարման կոճակներով -3հատ		լրակազմ	1	Վ-4
4	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ ²	BBT-Մ-ԲՐԼՏ	Վ	28	
5	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x4մմ ²	BBT-Մ-ԲՐԼՏ	Վ	45	
6	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x6մմ ²	BBT-Մ-ԲՐԼՏ	Վ	22	
7	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ ²	BBT-Մ-ԲՐԼՏ	Վ	45	
8	Մարդիկ իսկիչ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ ²	KBBT-Մ-ԲՐԼՏ	Վ	6	
9	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 1x6մմ ²	BBT-Մ-ԼՏ	Վ	70	
11	Մարդիկ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 1x4մմ ²	BBT-Մ-ԼՏ	Վ	30	
12	Բաժանիչ տուփ ՔԵ սեղմակային բլոկով		հատ	4	
13	Պոլիվինիլբլոկիչը պղնձե, չնայատառող էլեկտրատեխնիկական գաֆին խողովակի Φ32		Վ	50	
14	Պոլիվինիլբլոկիչը պղնձե, չնայատառող էլեկտրատեխնիկական գաֆին խողովակի Φ25		Վ	45	
15	Պոլիվինիլբլոկիչը պղնձե, չնայատառող էլեկտրատեխնիկական գաֆին խողովակի Φ20		Վ	45	

1	2	3	4	5	6
16	Ծալրակալ պղնձե 6մմ2		հատ	36	
17	Ծալրակալ պղնձե 4մմ2		հատ	20	
18	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ իողանցման իղակով, փակ, 380Վ, 40Ա, լՐ54		հատ	1	
19	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ իողանցման իղակով, 220Վ, 10Ա, ստուփով		հատ	5	
20	Հիմնական պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	1	
21	Միջնարկային ծածկի մեջ 100x100մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	3	
22	Ակունների բացում և վերականգնում		Վ	400	
23	Ճարմանը ամրակապման համար		հատ	350	
24	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ/ 25x5մմ		Վ	30/25	
25	Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	6	
26	Հարդարաձող պղնձե 1000x50x5մմ		հատ	1	
27	IV կարգի գրունտների քանդում և ետիցք տափանումով իողանցման կառուցման համար		Վ ³	8	


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՏՊՈՅԱՆ		ՀՀ Պետությունից ձարգի «Լճակի մամկապտոնեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնադրուդում				
ՆԱՄԱՆԳԾԵՑ	ԳԱՄՐՏՈՒՄՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս		Փուլ	Թիցք	Թիցքիչ
					ԱՆ	ԷԼ-3	15
			Սաանագրեր /սկիզբ/		«ՈՒԳՈՒԼ» ՍՊԸ		

NN	ՄՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՆՎԱՐ	ՔՄԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Վախճանակ դրձակով 18 մոդուլի համար Վախճանակ դրձակով 12 մոդուլի համար		հատ	1 2	
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C32		հատ	1 2	
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16		հատ	11	
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25		հատ	15	
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ,32Ա,IA=30mA Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա,IA=30mA		հատ	2 1	
6	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային քառակուսի(595x595մմ) լուսային հույքը 3400Լ,մ, լուսային արդյունավետությունը 95Լ/մՎտ , լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահարդրման ինդեքսը 80		հատ	74	
8	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային, քառակուսի(250x250մմ) լուսային հույքը 1700Լ,մ լուսային արդյունավետությունը 95Լ/մՎտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահարդրման ինդեքսը 80		հատ	84	
9	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54,կլոր (Փ400մմ) լուսային հույքը 2600Լ,մ լուսային արդյունավետությունը 95Լ/մՎտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահարդրման ինդեքսը 80		հատ	9	
10	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ,IP54,(Փ145մմ), լուսային հույքը 855Լ,մ լուսային արդյունավե- տությունը 86Լ/մՎտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահարդրման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/		հատ	36	
11	Լուսադիոդային լուսատու էլակուլացիոն 12վտ, ռադյանկյուն ներառքված մարդկայնով Exe նշանով		հատ	32	
12	Վթադային սնուցման բրդ ներառքված մարդկայնով		հատ	31	
13	Մարդխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ ²	BBF-rr-FRLS	մ	50	
14	Մարդխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ ²	BBF-rr-FRLS	մ	750	
15	Մարդխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ ²	BBF-rr-FRLS	մ	1830	
16	Անջատիչ, միատակ 220Վ, 10Ա		հատ	40	
17	Անջատիչ, երկտակ 220Վ, 10Ա		հատ	22	
18	Օդափոխիչ առագոթյան կարգավորիչ		հատ	1	
19	Օդափոխիչ առագոթյան կարգավորիչ տեղադրման տուփ		հատ	1	
20	Երկբնեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220Վ, 10Ա		հատ	89	
21	Երկբնեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220Վ, 16Ա IP65		հատ	19	
22	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ		հատ	170	
23	Հյուղավորման տուփ		հատ	160	
24	Երկաթակալ		հատ	6200	
25	100մմ և 200մմ հաստության մլյննորի մեջ անցքի բացում և վերականգնում		տեղ	30	
26	Ակոսների բացում և վերականգնում		մ	600	
27	Պոլիվինիլքլորիդե պրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խորդակ Փ20		մ	20	

ԱՊԱՄՈՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Մուտքային վախճանակ ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1		
2	Ուիժային վախճանակ ավտոմատ անջատիչներով	հատ	2		
3	Լուսավորության վախճանակ ավտոմատ անջատիչներով	հատ	3		
4	Լուսատու լամպով	հատ	50		
5	Անջատիչ տուփով	հատ	30		
6	Խրոցակային վարդակ տուփով	հատ	40		


ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՏՊՈՐՅԱՆ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Լճակի մամկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնադրոցում			
ՆԱՄԱԳԾԵՑ	ԳԱՐՏԻՐՈՒՄԱՆ	Էլեկտրատեխնիկական մաս		Փուլ	Թիքթ
				ԱՆ	ԷԼ-4
					15
		Մասնագրեր /վերջ/		«ՈՒԳՈՒԼ» ՍՊԸ	

ՄԱՌՂ ՑՄԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		ՄԻԻՏՔԻ ԱՊԱՐԱՏԻ ՏԵՍԱԿԸ	
		I_b , $I_{\Delta P2}$ Ա	
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻԹԻՆԶՆԵՐ		ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ, P կՎտ, $I_{\Delta P2}$ Ա	
ՏՐԱՆՍԴՈՐԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ	ՏԵՍԱԿԸ $I_{\Delta P2}$ Ա, $I_{\Delta P2}$ ԿԱՄ ՇԱՆՈՒՆՆԵՐԻՆԸ Ա		
	ՑՄԱՑԻ ՇԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԱՏՎԱԾՈՒՄ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐԻՄ, Մ		
ԳՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ	ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ I Ա, $I_{\Delta P2}$ ՑԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԼԵՑԻ ՆԵՐՎԱԾՔ, Ա		
	ՑՄԱՑԻ ՇԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԱՏՎԱԾՈՒՄ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐԻՄ, Մ		
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ			
ՀԱՄԱՐ ԸՍՏ ՇԱՏՎԱԾՈՒՄ		ՈՒԿ-1	-
ՏԵՍԱԿԸ		-	-
$P_{\Delta P2}$ կՎտ		18 մոդուլի համար	-
ՀՈՍԱՆՔ Ա		15.0	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		15.9	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		19.8	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		6.5	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		9.1	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		7.0	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		4.0	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		17.0	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		4.5	-
$I_{\Delta P2}$ Ա		-	-
ՄԵՐՈՒՄ		-	-




ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՄԱՍԿՈՒՄՅԱՆ	ՀՀ զեղադրումների մարզի «Լճայի մամուլապատճեն» ՀՊԱԿ-ի շենքի հիմնամուղղում				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԳԱՐՏԻՈՂՈՒՄ					
		Էլեկտրաստեղծիչական սնա				
		Փուլ	Թիմ	Թիմիչ		«ՈՒԿԱՐԱ» ՍՊԸ
		ԱՆ	ԷԼ-5	15		
		Ցանցի ինժեներական - տնտեսական սխեմա / ԳԲԿ /				

Հողանցման կոնստրուկտի
ԿՏՐԱԿԱԾՔ Ս 1:25



Հողանցման կոնստրուկտի տեսքեր
Համույց 3-1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Հողանցման կոնստրուկտը իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունային 50x50x5, n=6, L=2.5 մ) և պրդ էլեկտրոդներն իրար կապող — 40 x 5 մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի 1կար≥2B, որտեղ՝ B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ:

Եռակցումից հետո միացման կցվածքների հատվածները պետք է լինեն


- հողի տակ՝ բխումային լաքով ծածկված
- վերգետնյա հատվածում՝ գոյման տեղերում ներկված:

Հողանցման կոնստրուկտի շպետք է գերազանցի 4 Օմմը՝ տարվա ցամաքացած եղանակին: Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրոդներ:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՄԱՊՈՐՅԱՆ		ՀՀ գեղարվեստի մարզի «Լճակի մամուլապատճի» ՀՊԱԿ-ի շենքի հիմնամուղում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԳԱՄԱՏԻՈՒՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս			
			Փուլ	Թիք	Թիքեր	
			ԱՆ	ԷԼ-6	15	
			Հողանցման կոնստրուկտի տեղադրման սխեմա			
			«ՈՒԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ			




ՍՆՈՂ ՑՄԱՑԻ ՏԳՑԱԼՆԵՐ										
ՍՈՒՏՔԻ ԱՊԱՐԱՏԻ ՏԵՍԱԿԸ										
I_n , $I_{\Delta 0.1}$ Ա										
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ, ՏԵՍԱԿԸ, ԼԱՐՈՒՄԸ										
$P_{\text{տնիք}}$ կՎտ, $I_{\text{տնիք}}$ Ա										
ՏԵՍԱԿԸ I Ա, ԽՁԻՉ ԿԱՄ ՇԱՆՈՒՆ ՆԵՐՊԻՐ, Ա										
ՑՄԱՑԻ ՇԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ, ԵՐԿԱՐՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ, Ս. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ, ՇԱՏԱԿԱԳՈՒՎՐԱՑ ՍՏԱՆՆԱԿԱՐՏԻ, Մ										
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՏԵՍԱԿԸ I Ա, ԽՁԻՉ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԼԵՅԻ ԴՎԱԾՔ, Ա										
ՀԱՆՈՒՆԱԿԻ Ի ՏԵՍԱԿԸ										
ՍՆՈՂ ՑՄԱՑԻ ՏԳՑԱԼՆԵՐ										
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԴԱՏԿԵՐՈՒՄԸ										
ՀԱՄԱՐ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳՈՒ		Խ-1	Խ-2	Խ-3	Խ-4	Խ-5	Խ-6	Խ-7	Խ-8	Խ-9
ՏԵՍԱԿԸ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
$P_{\text{տնիք}}$ կՎտ		0.8	0.3	0.8	0.1	1.5	1.5	1.5	-	-
ՀՈՄԱՐՔ Ա		3.6	1.4	3.6	0.5	6.8	6.8	6.8	-	-
$I_{\text{տնիք}}$ Ա		-	-	-	-	-	-	-	-	-
$I_{\text{գրեթե}}$ Ա		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ԱՆՎԱՆՈՒՄ		Լուսավի- րություն	Լուսավի- րություն	Լուսավի- րություն	Էլեկտրա- ցիոն լուսավի- րություն	Խրոցա- կային վարդակ- ներ	Խրոցա- կային վարդակ- ներ	Խրոցա- կային վարդակ- ներ	պահուստ	պահուստ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՏՊՈՅԱՆ		ՀՀ զեղարքունիքի նաղբի «Լճակի մամկնապարտեղ» ՀՊԱԿ-ի շենքի հիմնամուղղուն			
ՆԱՄԱԳՈՒՆՑ	ԳԱՐՏԻՐՈՒՄԱՆ					
			Էլեկտրատեխնիկական մաս			
			Ցանցի իաշվարկային - մոնոաժային սխեմա / Վ՛-2 վանան/			
			«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ			




ԵՐԿՐՈՐ ԶԱՆԿ		
Երև. 489.007 / Օգտ. 3889.07		
№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՍԱԿՐԵՍ
2-1	Աստիճանավանդակ	#####
2-2	Սրբանոց	#####
2-3	Հանդերձարան	#####
2-4	Դասանիսյակ	#####
2-5	Պահեստ	#####
2-6	Պահեստ	#####
2-7	Նվաճանիսյակ	#####
2-8	Ս/Գ	#####
2-9	Ս/Գ	#####
2-10	Հանդերձարան	#####
2-11	Դասանիսյակ	#####
2-12	Նվաճանիսյակ	#####
2-13	Պահեստ	#####
2-14	Պահեստ	#####
2-15	Ս/Գ	#####
2-16	Ս/Գ	#####
Ընդամուտ		#####




ՏՎՈՐԲՆ	Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ՀՀ գերադասումների մարզի «Հեռակի մեմբերություն» ՀՈՒՍԿ-ի շենքի հիմնամուտքում		
ՆԱԽԱԳԾԵՑԳ. ԱՄՐՏԻՊՈՍՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս		
		Փուլ	Թիվը	Թիվը
		ԼՆ	Է-11	15
		Էլեկտրատեխնիկական մասի համալրումներ:		
		«ՈՒԲԳՈՒՆ» ՍՊԸ		


ԱՌՏՈՒՆ ԶԱՐԿ		
ԸՆԴ. 787.907 / Օպեր. 621.106		
№	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՍԿԻՐՄԱՆ
1-1	Նստավորող - սառնամանակամթնային	#####
1-2	Միջանցք	#####
1-3	Նստավորող	#####
1-4	Հանդիմանարան	#####
1-5	Պահեստ	#####
1-6	Պահեստ	#####
1-7	Պահեստ	#####
1-8	Սառնամանակ	#####
1-9	Սառնամանակ	#####
1-10	Տնօրենի կաբինետ	#####
1-11	Հանդիմանարան	#####
1-12	Պահեստ	#####
1-13	Պահեստ	#####
1-14	Պահեստ	#####
1-15	Սառնամանակ	#####
1-16	Սառնամանակ	#####
1-17	Սառնամանակ	#####
1-18	Սառնամանակ	#####
1-19	Սառնամանակ	#####
1-20	Հանդիմանարան	#####
1-21	Պահեստ	#####
1-22	Պահեստ	#####
1-23	Պահեստ	#####
1-24	Պահեստ	#####
1-25	Պահեստ	#####
1-26	Պահեստ	#####
1-27	Պահեստ	#####
1-28	Պահեստ	#####
1-29	Պահեստ	#####
1-30	Պահեստ	#####
1-31	Սառնամանակ	#####
1-32	Սառնամանակ	#####
1-33	Սառնամանակ	#####
ԸՆԴՈՒՄ		#####



ՏՎՈՐԵՆ	ՀԱՄԱՊԱՐԱՐԱՆ	ՀՀ գերադրույթի մարզի «Հնգալի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնամուտը		
ՆԱԽԱԳԾԵՑԳ.ՍԱՐՏԻՈՒՄՅԱՆ		Էլեկտրական լուսավորություն: Առաջին հարկի հատակագիծ		
		Փուլ	Թիք	Թիք
		ԼՆ	Է-12	15





ԵՐԿՐՈՐԴ ՁԱՆԿ	
Շին. 489.007 / Օճար. 3889.07	
№	ՆԱԿԱՆՈՒՄ
2-1	Աստղծառավանդակ
2-2	Սրբանոց
2-3	Քանոթեղարան
2-4	Դասանիսակ
2-5	Պահեստ
2-6	Պահեստ
2-7	Նվազանիսակ
2-8	Ս/Գ
2-9	Ս/Գ
2-10	Քանոթեղարան
2-11	Դասանիսակ
2-12	Նվազանիսակ
2-13	Պահեստ
2-14	Պահեստ
2-15	Ս/Գ
2-16	Ս/Գ
Ընդամուր	




ՏՎՈՐԵՆ	Հ. Գալստյան	ՀՀ գեղարվեստի մարզի «Լճակի մանկապարտեզ» ՀՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնամուրհորում		
ՆԱԽԱԳԾԵՑԳ. ԱՄՏՏԻՊՈՍՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս		
		Փուլ	Թիվը	Թիվը
		ԼՆ	Է-13	15
Էլեկտրական լուսավորություն: Երկրորդ հարկի հատակագիծ		«ՌԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ		


ԱՌՏՈՒՆ ԶԱՐԿԻ	
ԸՆԴ. 787.9մ² / Օպեր. 621.1մ²	
№	ԱՌՏՈՒՆ
1-1	Նստավորող - սառնամանակամանյակ
1-2	Միջանցք
1-3	Նստավորող
1-4	Հանդիմարան
1-5	Պահեստ
1-6	Պահեստ
1-7	Պահեստ
1-8	Սպասարկման
1-9	Սպասարկման
1-10	Տնօրենի կաբինետ
1-11	Հանդիմարան
1-12	Պահեստ
1-13	Պահեստ
1-14	Պահեստ
1-15	Սպասարկման կաբինետ
1-16	Սպասարկման
1-17	Ս/Գ
1-18	Միջանցք
1-19	Միջանցք
1-20	Հանդիմարան
1-21	Պահեստ
1-22	Պահեստ
1-23	Պահեստ
1-24	Պահեստ
1-25	Պահեստ
1-26	Կարգավորման
1-27	Կարգավորման - սպորտի սենյակ
1-28	Լոգոտի
1-29	Հոգեբան
1-30	Բուժքի
1-31	Ս/Գ
1-32	Ս/Գ
1-33	Ս/Գ
	Ընդամենը



ՏՎՈՐԵՆ	Հ. ԳԱՄԱՊԱՐԱՆ	ՀՀ Գերադրումների մարզի «Հեռակի մեմբրատորներ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնամուտքում		
ԿԱՆԱԳՈՒՆՑԻԳ. ՍԱՐՏՈՒՄՆԱԿ		Լեկտորատների համակարգի մաս		
		Փուլ	Թիւր	Թիւր
		ԼՆ	ԼԻ-14	15
Խորացված վարչական ծախս:		«ՈԲԳՈՒ» ՍՊԸ		
Առաջին հարկի հատակագիծ				



ԵՐԿՐՈՐ ԶԱՆԿ	
Երև. 489.007 / Օժտ. 3889.07	
№	ՆԱԿԻՐԱՆ
2-1	Աստիճանավանդակ
2-2	Սրբանոց
2-3	Հանդիման
2-4	Դասանոց
2-5	Պահեստ
2-6	Պահեստ
2-7	Նվազանոց
2-8	Ս/Գ
2-9	Ս/Գ
2-10	Հանդիման
2-11	Դասանոց
2-12	Նվազանոց
2-13	Պահեստ
2-14	Պահեստ
2-15	Ս/Գ
2-16	Ս/Գ
Ընդաման	



ՏՎՈՐԵՆ	Հ. ԳԱՄԱՐԱՐԱՆ	ՀՀ գերադասումների մարզի «Հնգալի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնամուտը		
ՆԱԽԱԳԾԵՑԳ. ՍԱՐԻՏՈՒՅԱՆ		Լեւոնյանի վարչական մաս		
		Խոշորագույն վարչական մաս:		
		Երկրորդ հարկի հատակագիծ		
		Փուլ	Թիվ	Թիվ
		ԼՆ	Լ-15	15

«ԱԵԳՈՒ» ՍՊԸ