ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Բնակելի շենքի գազամատակարարման նախագիծը մշակված է
ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանքի և ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 հիման վրա
Սույն նախագծով նախատեսված է միայն գազամատակարարման ներքին ցանցը:
Ցածր ճնշման գազատարը մոնտաժվում է ջրագազամուղային խողովակներով
d=20-15 մմ համապատասխանաբար ԳՕՍՏ 3262-75 վերգետնյա զոդման եղանակով:
Խողովակի կարը չհենել հենասյանը, ստեղծել զննման հնարավորություն:
Զոդակները պետք ՝ հենասյան ծայրերից հեռու լինեն 20սմ-ից ոչ պակաս:
Մատակարարվում էչոր բնական գազ 8050 կկալ/սմխ ջերմունակությամբ և 07 կգ/սմխ
խտությամբ:
Կաթսաներին անհրաժեշտ է մատակարարել ց/ճ գազ /120-300մմ/ ջրի սյուն/:

Բակի կողմից խոհանոցների հատվածում՝ արտաքին պատին կից, նախատեսված
են G6 տիպի հաշվիչ հանգույցներ: Գազատար խողովակի մեկուսացումը
մետաղական կոնստրուկցիաներից կատարել պոլիեթիլենից ԳՕՍՏ 16338-38E:
Փործարկումը կատարել յուղաներկումից առաջ: Մոնտաժումը, փործարկումը և
աշխատանքների ընդունումը կատարվում է պահպանելով ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04
պահանջների:

ԿԼ - ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
3	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
4	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /Գ-1. Գ-2/	
5	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /Գ-3. Գ-4/	
6	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /Գ-5. Գ-6/	
7	ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ /Գ-7. Գ-8/	
8		
9		

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	2	3
1	Անվտանգության կանոններըգազի տնտեսությունում	
2	Գազաբախշիչ համակարգերի նախագծու և շիանարարություն	

ՆԱԽԱԳԱՀ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակակրան բնակելի շենքերի մանսարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱԳ.	Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ		

"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	Գ-1	7