


Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1.1	Էռաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 63 A - բաշխման, n=3		հատ	2	ԳԲՎ
2	Հաշվիչների պահարան U _н ~380/220V, I _н =80 A կազմված.		լր-զմ	2	— (2հատ)
2.1	Մետաղական վահան, չափս. 800x600x200 մմ		հատ	2	
2.2	Էռաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 63 A - ներանցման, n=1		հատ	2	
2.3	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ 220 V, 16 A - բաշխման		հատ	1	
2.4	Միաֆազ հաշվիչ 220 V, 40 A - բաշխման n=6(+1)		հատ	8	
3	Բնակարանային վահանակ U _н ~220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	2	ԲՎ-1 (2հատ) —
3.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12-մոդուլանոց, չափս. 330x280x86 մմ	(գ.ստվարաթղթե պատի մեջ ձգվող)	հատ	2	
3.2	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 40 A - ներանցման n=1		հատ	2	
3.3	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 6 A - բաշխման n=1		հատ	2	
3.4	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 16 A - բաշխման n=2		հատ	4	
3.5	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 25 A -բաշխման n=1		հատ	2	
3.6	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 32 A - բաշխման n=1		հատ	2	
3.7	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբ-եռ A տիպի, 220 V, 25A , 30mA էլեկտրամեխ.	(Y3O)	հատ	2	
3.8	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբ-եռ A տիպի, 220 V, 32A , 30mA էլեկտրամեխ.	(Y3O)	հատ	2	
3.9	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբ-եռ A տիպի, 220 V, 40A , 30mA էլեկտրամեխ.	(Y3O)	հատ	2	
4	Բնակարանային վահանակ U _н ~220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	6	ԲՎ-2 (6հատ) —
4.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12-մոդուլանոց, չափս. 330x280x86 մմ	(գ.ստվարաթղթե պատի մեջ ձգվող)	հատ	6	
4.2	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 40 A - ներանցման n=1		հատ	3	
4.3	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 6 A - բաշխման n=1		հատ	3	
4.4	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 16 A - բաշխման n=1		հատ	3	
4.5	Միաբ-եռ ավտոմատ անջատիչ B դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220 V, 25 A - բաշխման n=2		հատ	6	
4.6	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբ-եռ A տիպի, 220 V, 32A , 30mA էլեկտրամեխ.	(Y3O)	հատ	6	

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

*) Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
5	Վարդակ շտեպսեյային երկբ-եռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման 220 V, 16 A		հատ	23	Հ
5.1	Երկտեղ վարդակ շտեպսեյային երկբ-եռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման 220 V, 16 A		հատ	11	Հ
5.2	Տուփ վարդակի տեղադրման - անջատիչի տեղադրման		հատ	46	
5.3	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման		հատ	22	
5.4	Փորակ վարդակի,անջատիչի – բաժանարար տուփի համար		հատ	84	
5.5	Մալուխ Ս~0,66kV պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x6,0 մմ ²	BBГHГ-LS-0,66	մ	124	պատերով տուփախողվակով, առաստաղովՊՎՔ խողովակով
5.6	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x4.0 մմԱ	BBГHГ-0.66 ГОСТ 16442-80*	մ	420	պատերով՝ փակ-սվաղի տակ
5.7			մ	562	
5.8	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x2.5 մմԱ		մ	10	
5.9	Միջհարկային ծածկի ծակում d=50մմ L=400մմ		հատ	10	
5.10	Խողովակ ՊՎՔ (roфpa) ամրացման դետալներով d _y =25 մմ		մ	300	
5.11	Տուփախողովակ ՊՎՔ ամրացման դետալներով 60x60 մմ		մ	26	
5.12	Մալուխային ամրակ		հատ	1320	

ՆԱԽԱԳԱՅ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մասնաորդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում				
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ		ԳԵՏԱՓԵՆԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ				
ՃԱՐՏԱՐԱԳ.	Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ		ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՐԱՏՈՐԱՆ				
				ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023			Ա.Ն.		ԷԼ-2	9	