| Հ/Հ | Անվանում<br>Տեխնիկական տվյալներ | Նշանակում<br>Տիպ<br>Մակնիշ | Չ/մ | Քանակ | Ծանոթագր. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում** | | | | |
| 1 | Ջահ 6x10W -LED լամպերով, կախովի IP20 | | հատ | 8 | |
| 2 | Լուսատու 10W -LED , ներկառուցվող IP44,900lm | | հատ | 8 | |
| 3 | Լուսադիոդային լուսատու 20W LED, պատի IP65,2000lm,6500k | | հատ | 8 | |
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու 30W LED,IP20,3000lm,4000k | 600x600x100մմ | հատ | 34 | |
| 5 | Լուսադիոդային լուսատու 15W LED, պատի IP65,1600lm,5000k | 200x200x100մմ | հատ | 18 | |
| 8 | Անջատիչ միաբ–եռ մեկստեղնավոր փակ տեղադրման~250 V,6 A | | հատ | 20 | |
| 9 | Նույնը, երկստեղնավոր | | հատ | 14 | |
| 10 | Անջատիչ շարժման տվիչով, ~220 V | | հատ | 2 | |
| 11 | Մալուխ U~0,66kV պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 2x1,5 մմ² | ВВГнг-LS-0,66 | մ | 265 | պատերով փակ-սվաղի տակ – առաստաղի թիկունքով՝ ՊՎՔ խողովակով |
| 12 | Մալուխ U~0,66kV պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x1,5 մմ² | | մ | 160 | |
| 13 | Խողովակ ՊՎՔ (гофра) ամրացման դետալներով $d_y$=16 մմ | | մ | 180 | |

## ՇԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

*) Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

| | | |
|---|---|---|
| ՆԱԽԱԳԱՀ | Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ | |
| ՆԱԽ. ՀԵՂ. | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ | |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳ. | Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ | |
| | | |
| "Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023 | | |

Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մանսարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

| ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
|---|---|---|---|
| | Ա.Ն. | ԷԼ-3 | 9 |