ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	է
2	Էլեկտրական մասի ծավալաթերթ	
3	Մուտքաբաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ՄԲՎ	
4	Բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԲՎ	
5	Կաթսայատա բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԿԲՎ	
6	Օդափոխության բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ՕԲՎ	
7	Առաջին հարկի էլեկտրամատակարարման հատակագիծը	
8	Երկրորդ հարկի էլեկտրամատակարարման հատակագիծը	
9	Առաջին հարկի վարդակների էլեկտրամատակարարման հատակագիծը	
10	Երկրորդ հարկի վարդակների էլեկտրամատակարարման հատակագիծը	
11	Առաջին հարկի լուսավորության հատակագիծը	
12	Երկրորդ հարկի լուսավորության հատակագիծը	
13	Առաջին հարկի ուղեցույցերի հատակագիծը	
14	Երկրորդ հարկի ուղեցույցերի հատակագիծը	

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Անվանումը	Չափման միավորը	Տեխնիկական տվյալներ
Դրվածքային հզորությունը	կՎտ	60,2
Հաշվարկային հզորությունը	կՎտ	48,2
Հաշվարկային հոսանքը	Ա	91,5

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Գծագրերը մշակված են համաձայն պատվիրատուի կողմից առաջարկված հանձնարարականի:

Նախագծով կատարված է տարածքի պահանջվող էլեկտրամատակարարման և լուսավորության աշխատանքները համաձայն գործող նորմերի:

Առաջին հարկում նախատեսված է մուտքաբաշխիչ վահան- ՄԲՎ, որից համապատասխան կտրվածքի մալուխներով և ավտոմատներով սնվում են կաթսայատան բաշխիչ վահան- ԿԲՎ-ը, օդափոխության բաշխիչ վահանը - ՕԲՎ և երկրորդ հարկի բաշխիչ վահանը:

Մալուխները մոնտաժվում են ճկախողովակով կախովի առաստաղի տակ և ավաղի տակ:

Էկտրաէներգիայի բաշխումը եռաֆազ ցանցերում նախատեսված է իրականացնել 5 ջիղանի մալուխներով, իսկ միաֆազ ցանցերում 3 ջիղանի մալուխներով:

Նախագծով նախատեսված է աշխատանքայի և վթարային լուսավորություն ինչպես նաև ուղեցույցային լուսավորություն:

Նախագիծը մշակված են համաձայն գործող նորմերի և կանոնների ու նախատեսված է միջոցառումներ, որոնք ապահովում են հակահրդեհային և պայթեցման աշխատանքների անվտանգությունը շենքերի և կառույցների իրագործման ժամանակ:

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ / 1 / 14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ	Ընդհանուր տվյալներ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

NN	Անվանումը և տեխնիկական տվյալները	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի քաշը կգ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
1	Մուտքաբաշխիչ վահան 48 մոդուլի, որի կազմում՝		կոմպ	1		
1-1	Եռաֆազ ավտոմատ C100Ա		հատ	1		
1-2	Եռաֆազ ավտոմատ C63Ա		հատ	2		
1-3	Եռաֆազ ավտոմատ C50Ա		հատ	2		
1-4	Միաֆազ ավտոմատ C25Ա		հատ	18		
1-5	Միաֆազ ավտոմատ C10Ա		հատ	9		ՄԲՎ
1-5	Եռաֆազ շունտ- 48մոդուլի		հատ	1		
1-6	Սեղմակ- 10տեղանոց		հատ	3		
2	Օդափոխության բաշխիչ վահան 48 մոդուլի, որի կազմում՝		կոմպ	1		
2-1	Եռաֆազ ավտոմատ C50Ա		հատ	1		
2-2	Եռաֆազ ավտոմատ C25Ա		հատ	3		
2-3	Միաֆազ ավտոմատ C10Ա		հատ	15		
2-4	Եռաֆազ թողարկիչ - 16Ա		հատ	3		
2-5	Միաֆազ թողարկիչ - 6Ա		հատ	9		ՕԲՎ
2-6	Կառավարման կոճակ երկու դիրքով		հատ	12		
2-7	Եռաֆազ շունտ- 42 մոդուլի		հատ	1		
2-8	Սեղմակ- 10տեղանոց		հատ	3		
3	Կաթսայատան բաշխիչ վահան 32 մոդուլի, որի կազմում՝		կոմպ	1		
3-1	Եռաֆազ ավտոմատ C40Ա		հատ	1		
3-2	Դիֆերենցյալ եռաֆազ ավտոմատ 3P+N-C25Ա		հատ	1		
3-3	Միաֆազ ավտոմատ C16Ա		հատ	10		
3-4	Միաֆազ ավտոմատ C10Ա		հատ	2		
3-5	Միաֆազ թողարկիչ - 10Ա		հատ	7		ԿԲՎ
3-6	Կառավարման կոճակ երկու դիրքով		հատ	7		
3-7	Եռաֆազ շունտ- 25 մոդուլի		հատ	1		
3-8	Սեղմակ- 10տեղանոց		հատ	3		

NN	Անվանումը և տեխնիկական տվյալները	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի քաշը կգ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
4	Բաշխիչ վահան 48 մոդուլի, որի կազմում՝		կոմպ	1		
4-1	Եռաֆազ ավտոմատ C50Ա		հատ	1		
4-2	Դիֆերենցյալ միաֆազ ավտոմատ 1P+N-C32Ա		հատ	1		
4-3	Դիֆերենցյալ միաֆազ ավտոմատ 1P+N-C25Ա		հատ	1		
4-4	Միաֆազ ավտոմատ C25Ա		հատ	20		
4-5	Միաֆազ ավտոմատ C10Ա		հատ	11		ԲՎ
4-5	Եռաֆազ շունտ- 48մոդուլի		հատ	1		
4-6	Սեղմակ- 10տեղանոց		հատ	3		
	Մալուխ պղնձե ջիղերով կրակ չտարածող, մինչև 1.0 կՎ լարման, ըստ կտրվածքի					
5	5x16մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	30		
6	5x10մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	75		
7	5x4մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	150		
8	3x4մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	35		Էլ. սալիկի համար
9	3x2.5մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	1400		
10	3x1.5մմ^2	ВВГнг-LS-1.0	մ	3100		
	Մալուխ պղնձե ջիղերով կրակ չտարածող, մինչև 1.0 կՎ լարման, ըստ կտրվածքի					
	4x10մմ^2	КГнг-LS-1.0	մ	15		Վերելակի համար
11	Ճկախողովակ - Ø110մմ	PVS	մ	1		
12	Ճկախողովակ - Ø40մմ	PVS	մ	105		
13	Ճկախողովակ - Ø20մմ	PVS	մ	4500		
14	Ցինկապատ շետապողպատ - 40x4մմ հողանցման		մ	60		
15	Ցինկապատ անկյունավոր պողպատ - 50x50x5մմ, L=2,5մ հողանցման		հատ	8		
16	Խրամուղու քանդում		մ^3	12		
17	Խրամուղու հետ լիցք		մ^3	12		

NN	Անվանումը և տեխնիկական տվյալները	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի քաշը կգ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
	Լուսավորության ծավալը					
1	Լուսատու LED տիպի 36Վտ հզորությամբ, 2400լմ, պաշտպանված ըստ չափերի՝ 1100x120x90մմ		հատ	21		Աղի և ավազի պահեստ
1	Լուսատու LED տիպի 36Վտ հզորությամբ, 2400լմ, ըստ չափերի՝ 1100x120x90մմ		հատ	68		Պահեստ
2	Լուսատու LED տիպի վթարային մարտկոցով 2ժամ տեվողությամբ, 36Վտ հզորությամբ,2400լմ ըստ չափերի՝ 1100x120x90մմ		հատ	16		
3	Լուսատու LED տիպի 36Վտ հզորությամբ, 2400լմ, ըստ չափերի՝ 600x600մմ		հատ	8		
4	Լուսատու LED տիպի, վթարային մարտկոցով 2ժամ տեվողությամբ, 36Վտ հզորությամբ, 2400լմ, ըստ չափերի՝ 600x600մմ		հատ	4		
5	Լուսատու LED տիպի 25վտ հզորությամբ, 1800լմ, 250մմ տրամագծով		հատ	76		
6	Լուսատու LED տիպի, վթարային մարտկոցով 2ժ տեվողությամբ 25Վտ հզորությամբ,1800լմ 250մմ տրամագծով		հատ	3		
7	Լուսատու LED տիպի 18Վտ հզորությամբ,900լմ ըստ չափերի՝ 600x90մմ		հատ	11		
8	Լուսատու LED տիպի,վթարային մարտկոցով 2ժամ տեվողությամբ,18Վտ հզորությամբ,900լմ ըստ չափերի՝ 600x90մմ		հատ	8		
9	Լուսատու LED տիպի 12Վտ հզորությամբ, 1200լմ 200մմ տրամագծով		հատ	20		
10	Լուսատու LED տիպի, վթարային մարտկոցով 2ժամ տեվողությամբ, 12Վտ հզորությամբ,900լմ 200մմ տրամագծով		հատ	3		
11	Լուսատու LED տիպի 6Վտ հզորությամբ		հատ	63		
12	Լուսատու LED տիպի, պատի արտաքին տեղակայման 25Վտ հզորությամբ		հատ	9		
13	Լուսատու LED տիպի պատի արտաքին տեղակայման 15Վտ հզորությամբ		հատ	2		
14	Ելքի ուղղության ցուցանակ		հատ	5		
15	Ելքի ցուցանակ		հատ	10		
16	Անջատիչ մեկստեղ		հատ	33		
17	Անջատիչ երկստեղ		հատ	15		
18	Փոխանջատիչ երեք դիրքով		հատ	18		
19	Վարդակ հողանցումով պաշտպանված 1P+N+PE IP-44 տիպի		հատ	5		
20	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE տիպի թաքնված		հատ	167		
21	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE տիպի արտաքին տեղակայման		հատ	9		
22	Տեղադրման տուփ թաքնված		հատ	238		
23	Տեղադրման տուփ արտաքին տեղակայման		հատ	10		Աղի և ավազի պահեստ
24	Մալուխների բաժանման տուփ		հատ	325		

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	2	14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		Էլեկտրական մասի ծավալաթերթ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					

Մուտքաբաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ՄԲՎ

Սնող ցանցի տվյալներ

$P_դ$ =60,2կՎտ x0,8
$P_հ$ =48,2կՎտ
$I_հ$ =91,5Ա

Գոյություն ունեցող սնման աղբյուրից
ВВГнг-LS- 1.0 -5x35մմ²
100
ՄԲՎ

L1,L2,L3
N
PE

Հաղորդաթերթեր բաշխիչ վահան:
- Մուտքի ապարատի տեսակը I նոմ Ա, խզիչ Ա
- Նշանակումը, տեսակը, լարումը, P դրված. - ԿՎՏ, I հաշվարկ. - Ա
- Ելքի ապարատ: Տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ կամ հալուկ ներդիր Ա

Գործարկվող ապարատ: Նշանակումը, տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ ջերմային ռելեյի ներդիրի հոսանքը - Ա

Գիծ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ելքի ապարատ	C50	C63	C63	C50	C25	C25	C25	C25	C25	C25
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 5x10մմ²	ВВГнг-LS 5x16մմ²	ВВГнг-LS 5x16մմ²	ВВГнг-LS 5x10մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	40	5	25	35	45	50	55	25	33	41
Համար ըստ հատակագծի	ԿԲՎ	ՕԲՎ	ԲՎ	ՎԿՎ	Դ-1	Դ-2	Դ-3	Դ-4	Դ-5	Դ-6
Տեսակը										
P Հաշվ- կՎտ	7,9	13,5	18,2	7,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Հոսանք Ա, I հաշվ	15	20,5	27,6	17,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Հոսանք Ա, I գործ										
Անվանում	Կաթսայատան բաշխիչ վահան	Օդափոխության բաշխիչ վահան	2-րդ հարկի բաշխիչ վահան	Վերելակի կառավարման վահան	Դարպաս շերտավարագույր	Դարպաս շերտավարագույր	Դարպաս շերտավարագույր	Դարպաս շերտավարագույր	Դարպաս շերտավարագույր	Դարպաս շերտավարագույր

Գիծ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ելքի ապարատ	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	55	50	40	90	25	70	30	30	25	30	45	35
Պայմանական պատկերումը	3	3	4	6	2	6	6	4	4	6	4	4
Համար ըստ հատակագծի	1	1	1	3	4	2	9	10	11	12	17	13,14
Անվանում	Ավտոսպասարկման կետի վարդակներ	Ավտոսպասարկման կետի վարդակներ	Ավտոսպասարկման կետի վարդակներ	Պահեստի վարդակներ	Անցակետի վարդակներ	Աղի և ավազի պահեստի վարդակներ	Ինժեներների սենյակ վարդակներ	Արհեստանոց վարդակներ	Արհեստանոց վարդակներ	Արհեստանոց վարդակներ	Պահեստային սենյակ վարդակներ	Լոգասենյակ, միջանցք վարդակներ

Գիծ	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ելքի ապարատ	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	210	150	240	125	60	70	80	270	110
Համար ըստ հատակագծի	1	1	2	3	9,10,11	12,13,17	14,15		
Անվանում	Ավտոսպասարկման կետի լուսավորություն	Ավտոսպասարկման կետի լուսավորություն	Աղի և ավազի պահեստ լուսավորություն	Պահեստ լուսավորություն	Ինժենեչի սենյակ, արհեստանոց լուսավորություն	Արհեստանոց,միջանցք, պահեստ լուսավորություն	Սանհանգույց լուսավորություն	Վթարային լուսավորություն	Ելքի ցուցիչ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 3; ԹԵՐԹԵՐ: 14
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Մուտքաբաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ՄԲՎ	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

Սնող ցանցի տվյալներ

$P_п$=21,4կՎտ x0,85
$P_հ$=18,2կՎտ
$I_հ$=27,6Ա



Բաշխիչ վահանակի տվյալներ:
- Մուտքի ապարատի տեսակը I նոմ Ա, խզիչ Ա
- Նշանակումը, տեսակը, լարումը, P դրված. - ԿՎՏ, I հաշվարկ. - Ա
- Ելքի ապարատ: Տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ կամ հալուկ ներդիր Ա

Գործարկման ապարատ: Նշանակումը, տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ ջերմային ռելեյի ներդիրի հոսանքը - Ա

Շղթա	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ելքի ապարատ	C25	C25	C25	C25	C32	C25	C25	C25	C25	C25	C25
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x4մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	40	40	50	60	35	35	60	110	110	60	60
Պայմանական պատկերումը	3	7	6	6	2	5	4	6	6	6	8
Համար ըստ հատակագծի	1	3	4	4	5	5	6,7,8,9	10	10	11	11
Տեսակը											
P Հաշվ- կՎտ	0,18	1,42	1,36	1,36	3	2.5	0,24	0,36	0,36	0,36	0,48
Հոսանք Ա I հաշվ					13,6	11,4					
Հոսանք Ա I գործ											
Անվանում	Միջանցք լուսատուներ	Զննումների բաժին լուսատուներ	Ֆիզիատրների բաժին լուսատուներ	Ֆիզիատրների բաժին լուսատուներ	Խոհանոց էլ. սալիկ լուսատուներ	Խոհանոց լուսատուներ	Սանհանգույց, լոգասենյակ, զգեստափոխման սենյակի լուսատուներ	Ննջարան լուսատուներ	Ննջարան լուսատուներ	Պահեստի լուսատուներ	Պահեստի լուսատուներ

Շղթա	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ելքի ապարատ	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	40	40	15	20	20	20	40	60	35	60	30
Պայմանական պատկերումը	7	5	7	6	6	6	6	6	6	6	
Համար ըստ հատակագծի	15	16	17	18	19	20	21	22,23	25	25	24
Տեսակը											
P Հաշվ- կՎտ	1,42	0,80	1,42	1,36	0,86	0,86	1,36	0,86	0,36	0,36	0,12
Հոսանք Ա I հաշվ											
Հոսանք Ա I գործ											
Անվանում	ՏՏ պետի աշխատասենյակի լուսատուներ	Իրավաբանի սենյակի լուսատուներ	Ինժեների սենյակի լուսատուներ	Ֆիզիատրների պետի աշխատասենյակի լուսատուներ	1-ին տեղակալի աշխատասենյակի լուսատուներ	2-րդ տեղակալի աշխատասենյակի լուսատուներ	Տնօրենի ընդունարան լուսատուներ	Տնօրենի աշխատասենյակի,հանգստի սենյակի լուսատուներ	Դահլիճ լուսատուներ	Դահլիճ լուսատուներ	Սանհանգույց

Շղթա	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Ելքի ապարատ	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը, Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²
Ցանցի երկարությունը -Մ	110	80	80	80	110	90	60	90	70	140	150
Պայմանական պատկերումը											
Համար ըստ հատակագծի	1,2	3,4,5	6,7	8,9,10	11	15,16,19	17,18,20	21,22,23	25		
Տեսակը											
P Հաշվ- կՎտ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Հոսանք Ա I հաշվ											
Հոսանք Ա I գործ											
Անվանում	Միջանցք, աստիճանավանդակի վարդակներ	Զննումների,ֆիզիատրների սենյակներ,խոհանոցի վարդակներ	Սանհանգույց վարդակներ	Մ/ի,լոգասենյակ,ննջարան, վարդակներ	Պահեստ	ՏՏ-պետի,իրավաբանի,1-ին տեղակալի սենյակներ	Ինժեներների, ֆիզիատրների պետի,2-րդ տեղակալի աշխատասենյակներ	Տնօրենի ընդունարանի, տնօրենի աշխատասենյակի,հանգստի սենյակի վարդակներ	Դահլիճ	Պահեստի վարդակներ	Ելքի ցուցիչ

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ / 4 / 14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ	Բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԲՎ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ



Էլեկտրասպառիչ													
Համար ըստ հատակագծի	ԷՏ-1	ՇՊ-1	ՇՊ-2	ՇՊ-3	ՇՊ-3	ԿՇՊ-1	ԿՇՊ-2	ԿՇՊ-3	Կ-1	Կ-2	Կ-3		
Տեսակը													
P Հաշվ- կՎտ	6	0,683	0,683	0,280	0,280	0,320	0,320	0,320	0,100	0,100	0,100	0,070	
Հոսանք Ա — I հաշվ	9,11	3,1	3,1	1,27	1,27	1,46	1,46	1,46	0,50	0,50	0,50		
Հոսանք Ա — I գործ													
Անվանում	Բոյլերի էլեկտրատաքացուցիչ 3Ֆ	Շրջանառու պոմպ 3Ֆ	Շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Կաթսայի շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Կաթսայի շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Կաթսայի շրջանառու պոմպ 1Ֆ	Կաթսա-1 1Ֆ	Կաթսա-2 1Ֆ	Կաթսա-3 1Ֆ	Կաթսայատան լուսավորում	Ելքի ցուցիչ

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Կաթսայատան բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԿԲՎ	ԱՆ	5	14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Գծի ապարատ	Տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ կամ հալուկ ներդիր Ա	C25	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C25	C10	C25	C10	C10	C10	C10	C10
Հաղորդագծի մակնիշը եվ տեսակը	Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²-55մ	ВВГнг-LS 3x2.5մմ²-55մ
Ցանցի երկարությունը -Մ								40	35	30	40							50	50
Գործարկվող ապարատ	Նշանակումը, տեսակը I նոմին. Ա, խզիչ ջերմային ռելեյի ներդիրի հոսանքը - Ա	1Թ 16	2Թ 6	3Թ 6	4Թ 6	5Թ 6	6Թ 6					7Թ 16	8Թ 6	9Թ 16	10Թ 6	11Թ 6	12Թ 6		
Հաղորդագծի մակնիշը եվ տեսակը	Խողովակի տրամագիծը մմ	ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг- 3x1,5մմ²	ВВГнг- 3x1,5մմ²	ВВГнг- 3x1,5մմ²					ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 5x4մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг-LS 3x1.5մմ²	ВВГнг- 3x1,5մմ²		
Ցանցի երկարությունը -Մ		40	40	40	45	25	30					45	45	50	50	45	55		
Էլեկտրասպառիչ	Պայմանական պատկերումը																		
	Համար ըստ հատակագծի	ԷՏ-2	Ն-Հ-1	Ա-Հ-1	Ա-Հ-2	Ա-Հ-3	Ա-Հ-4	ՁՕ-1	ՁՕ-2	ՁՕ-3	ՁՕ-4	ԷՏ-3	Ն-Հ-2	ԷՏ-4	Ն-Ա-Հ-2	Ա-Հ-5	Ա-Հ-6	ՁՕ-5	ՁՕ-6
	Տեսակը																		
	P Հաշվ- կՎտ	6	0,18	0,15	0,350	0,300	0,100	0,25	0,25	0,25	0,25	6	0,18	6	0,25	0,15	0,100	0,25	0,25
	Հոսանքը Ա I հաշվ	9,11	0,82	0,68	1,59	1,36	0,45	1,14	1,14	1,14	1,14	9,11	0,82	9,11	1,14	0,68	0,45	1,14	1,14
	I գործ																		
	Անվանում	Էլեկտրատաքացուցիչ 3Ֆ	Ներածման համակարգ 1Ֆ	Արտածման համակարգ 1Ֆ	Արտածման համակարգ առանձին անջատիչով 1Ֆ	Արտածման համակարգ առանձին անջատիչով 1Ֆ	Արտածման համակարգ սանհանգույցի 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ	Էլեկտրատաքացուցիչ 3Ֆ	Ներածման համակարգ 1Ֆ	Էլեկտրատաքացուցիչ 3Ֆ	Ներածման համակարգ 1Ֆ	Արտածման համակարգ 1Ֆ	Արտածման համակարգ սանհանգույցի 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ	Ձերմային օդամուղ 1Ֆ

ԷՏ-2,3,4 -էլեկտրատաքացուցիչների և Ն-Հ-1,2,Ն-Ա-Հ-2 ներածման համակարգերի աշխատանքը նախատեսված է Ա-Հ-1 - արտածման համակարգի հետ համատեղ միայն լոգարանի աշխատանքի դեպքում, հակառակ դեպքում աշխատում է միայն Ա-Հ-1- արտածման համակարգը:

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Օդափոխության բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ОБՎ	ԱՆ / 6 / 14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԱՎՏՈՊԱՐԿՈՒՄ	- 326.66 Մ^2
2. ԱՂԲ ԵՎ ԱՎԱԶԻ ՊԱՀԵՍՏ	- 644.56 Մ^2
3. ՊԱՀԵՍՏ	- 247.44 Մ^2
4. ԱՆՑԱԿԵՏ	- 16.64 Մ^2
5. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 15.60 Մ^2
6. ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ^2
7. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 13.25 Մ^2
8. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 18.69 Մ^2
9. ԻՆԺԵՆԵՐՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 20.56 Մ^2
10.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 16.90 Մ^2
11.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 17.11 Մ^2
12.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 31.77 Մ^2
13.ՄԻՋԱՆՑՔ	- 39.75 Մ^2
14.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 20.05 Մ^2
15.ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 14.82 Մ^2
16.ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	- 13.98 Մ^2
17.ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	- 26.00 Մ^2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 1487.84 Մ^2

ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՋԲ-Ի ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ն.Գ.Հ.	Ա. ԵՐԻՑՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ: ԱՆ / ԹԵՐԹ: 7 / ԹԵՐԹԵՐ: 14
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Առաջին հարկի էլեկտրամատակարարման հատակագիծ		«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 90.09 $Մ^2$
2. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.50 $Մ^2$
3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 20.16 $Մ^2$
4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 37.98 $Մ^2$
5. ԽՈՀԱՆՈՑ	- 16.79 $Մ^2$
6. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 13.88 $Մ^2$
7. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 19.14 $Մ^2$
8. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 34.87 $Մ^2$
9. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 12.51 $Մ^2$
10.ՊԱՀԵՍՏ	- 57.74 $Մ^2$
11.ՊԱՀԵՍՏ	- 269.61 $Մ^2$
12.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 12.43 $Մ^2$
13.ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 $Մ^2$
14.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.88 $Մ^2$
15.ՏՏ ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 $Մ^2$
16.ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 $Մ^2$
17.ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 19.30 $Մ^2$
18.ՖԻՆ. ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 15.60 $Մ^2$
19.1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.64 $Մ^2$
20.2-ՐԴ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.80 $Մ^2$
21.ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ	- 17.92 $Մ^2$
22.ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 37.16 $Մ^2$
23.ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 14.91 $Մ^2$
24.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 2.91 $Մ^2$
25.ԴԱՀԼԻՃ	- 56.68 $Մ^2$
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 852.62 $Մ^2$

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Երկրորդ հարկի էլեկտրամատակարարման հատակագիծը

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	8	14

«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԱՎՏՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	- 326.66 Մ²
2. ԱՂԻ ԵՎ ԱՎԱԶԻ ՊԱՀԵՍՏ	- 644.56 Մ²
3. ՊԱՀԵՍՏ	- 247.44 Մ²
4. ԱՆՑԱԿԵՏ	- 16.64 Մ²
5. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 15.60 Մ²
6. ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ²
7. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 13.25 Մ²
8. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 18.69 Մ²
9. ԻՆԺԵՆԵՐՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 20.56 Մ²
10.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 16.90 Մ²
11.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 17.11 Մ²
12.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 31.77 Մ²
13.ՄԻՋԱՆՑՔ	- 39.75 Մ²
14.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 20.05 Մ²
15.ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 14.82 Մ²
16.ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	- 13.98 Մ²
17.ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	- 26.00 Մ²
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 1487.84 Մ²

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Առաջին հարկի վարդակների էլեկտրամատակարարման հատակագիծը

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	9	14

«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	
Ն.Գ.Հ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 90.09 Մ^2
2. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.50 Մ^2
3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 20.16 Մ^2
4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 37.98 Մ^2
5. ԽՈՀԱՆՈՑ	- 16.79 Մ^2
6. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 13.88 Մ^2
7. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 19.14 Մ^2
8. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 34.87 Մ^2
9. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 12.51 Մ^2
10.ՊԱՀԵՍՏ	- 57.74 Մ^2
11.ՊԱՀԵՍՏ	- 269.61 Մ^2
12.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 12.43 Մ^2
13.ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ^2
14.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.88 Մ^2
15.ՏՏ ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 Մ^2
16.ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 Մ^2
17.ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 19.30 Մ^2
18.ՖԻՆ. ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 15.60 Մ^2
19.1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.64 Մ^2
20.2-ՐԴ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.80 Մ^2
21.ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ	- 17.92 Մ^2
22.ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 37.16 Մ^2
23.ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 14.91 Մ^2
24.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 2.91 Մ^2
25.ԴԱՀԼԻՃ	- 56.68 Մ^2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 852.62 Մ^2

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Երկրորդ հարկի վարդակների էլեկտրամատակարարման հատակագիծը	ԱՆ	10	14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ				

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 11; ԹԵՐԹԵՐ: 14
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ	Առաջին հարկի լուսավորության հատակագիծը	«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳՎԱԾ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ / 12 / 14
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Երկրորդ հարկի լուսավորության հատակագիծ	«Թ.Ա.Հ.Գ.ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԱՎՏՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	- 326.66 Մ^2
2. ԱՂԻ ԵՎ ԱՎԱԶԻ ՊԱՀԵՍՏ	- 644.56 Մ^2
3. ՊԱՀԵՍՏ	- 247.44 Մ^2
4. ԱՆՑԱԿԵՏ	- 16.64 Մ^2
5. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 15.60 Մ^2
6. ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 Մ^2
7. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 13.25 Մ^2
8. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 18.69 Մ^2
9. ԻՆԺԵՆԵՐՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 20.56 Մ^2
10.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 16.90 Մ^2
11.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 17.11 Մ^2
12.ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ	- 31.77 Մ^2
13.ՄԻՋԱՆՑՔ	- 39.75 Մ^2
14.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 20.05 Մ^2
15.ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 14.82 Մ^2
16.ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	- 13.98 Մ^2
17.ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ	- 26.00 Մ^2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 1487.84 Մ^2

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՄԱՐԱԿԱՅԱՆ ՆԵՐԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Առաջին հարկի ուղեցույցերի հատակագիծ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	13	14

«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ M1:150



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 90.09 $Մ^2$
2. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.50 $Մ^2$
3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 20.16 $Մ^2$
4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ	- 37.98 $Մ^2$
5. ԽՈՀԱՆՈՑ	- 16.79 $Մ^2$
6. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 13.88 $Մ^2$
7. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 19.14 $Մ^2$
8. ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿ	- 34.87 $Մ^2$
9. ՄԻՋԱՆՑՔ	- 12.51 $Մ^2$
10.ՊԱՀԵՍՏ	- 57.74 $Մ^2$
11.ՊԱՀԵՍՏ	- 269.61 $Մ^2$
12.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 12.43 $Մ^2$
13.ՎԵՐԵԼԱԿ	- 4.06 $Մ^2$
14.ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	- 14.88 $Մ^2$
15.ՏՏ ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 $Մ^2$
16.ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 18.04 $Մ^2$
17.ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 19.30 $Մ^2$
18.ՖԻՆ. ՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 15.60 $Մ^2$
19.1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.64 $Մ^2$
20.2-ՐԴ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 16.80 $Մ^2$
21.ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ	- 17.92 $Մ^2$
22.ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	- 37.16 $Մ^2$
23.ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ	- 14.91 $Մ^2$
24.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	- 2.91 $Մ^2$
25.ԴԱՀԼԻՃ	- 56.68 $Մ^2$
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	- 852.62 $Մ^2$

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃՀԱ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ն.Գ.Ճ.	Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ	Երկրորդ հարկի ուղեցույցերի հատակագիծը	ԱՆ	14
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			

ԹԵՐԹԵՐ: 14

«Թ.Ա.Հ.Գ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ