

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Լոռու ԳԳՄ

ք. Վանաձոր, Չուխաճյան 2/2-3/2, (0322)29693



## ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 14-րդ փողոցի 4 հասցեի  
մշակույթի տան շենքի գազաֆիկացում

06-069-079-010

2025թ.

Հաստատում եմ՝  
 «Գազարիս Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ  
 (անվանումը)  
 Տնօրենի տեղակալ- գլխավոր ճարտարագետ  
 Հ. Թադևոսյան  
 (ստորագրություն) (անունը, ազգանունը)  
 2025թ.

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 14-րդ փողոցի 4 հասցեի  
 մշակույթի տան շենքի գազաֆիկացում

| Գործող գազատար                                                                                                | Ելակետային տվյալներ                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • անվանումը                                                                                                   | Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրը սնուցող վ/գ գազատար         |
| • միացման կետը (կետերը)                                                                                       | Նայել օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեման    |
| • նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ <sup>2</sup> )          | 0.025-0.03                                                                    |
| • գազատարի տրամագիծը (մմ)                                                                                     | 108                                                                           |
| • խողովակի նյութը                                                                                             | պողպատ                                                                        |
| • գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն                     | -                                                                             |
| <b>Գազիֆիկացվող Օբյեկտ</b>                                                                                    |                                                                               |
| • օգտագործման նպատակը                                                                                         | ոչ կենցաղային                                                                 |
| • առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ <sup>3</sup> /ժամ) | 9.8                                                                           |
| • հեռավորությունը միացման կետից (մ)                                                                           | 30                                                                            |
| • գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)                                                     | Ըստ գազասպառման ծախսերի                                                       |
| <b>Լրացուցիչ պայմաններ</b>                                                                                    |                                                                               |
| • այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում                                                                   | Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնավորություն |
| • գործողության ժամկետը                                                                                        | մեկ տարի                                                                      |
| • Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ                                                      | -                                                                             |

Հաստատում եմ՝  
«Գազարոն Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ  
(անվանումը)  
տնօրենի տեղակալ- գլխավոր ճարտարագետ  
Հ. Թադևոսյան  
(անունը, ազգանունը)  
2025թ. 20.11.

### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 14-րդ փողոցի 4 հասցեի  
մշակույթի տան շենքի գազաֆիկացում

| Գործող գազատար                                                                                                | Ելակետային տվյալներ                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • անվանումը                                                                                                   | Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրը սնուցող վ/գ գազատար         |
| • միացման կետը (կետերը)                                                                                       | Նայել օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեման    |
| • նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ <sup>2</sup> )          | 0.025--0.03                                                                   |
| • գազատարի տրամագիծը (մմ)                                                                                     | 108                                                                           |
| • խողովակի նյութը                                                                                             | պողպատ                                                                        |
| • գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն                     | -                                                                             |
| <b>Գազիֆիկացվող Օբյեկտ</b>                                                                                    |                                                                               |
| • օգտագործման նպատակը                                                                                         | ոչ կենցաղային                                                                 |
| • առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ <sup>3</sup> /ժամ) | 9.8                                                                           |
| • հեռավորությունը միացման կետից (մ)                                                                           | 30                                                                            |
| • գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)                                                     | Ըստ գազասպառման ծախսերի                                                       |
| <b>Լրացուցիչ պայմաններ</b>                                                                                    |                                                                               |
| • այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում                                                                   | Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնավորություն |
| • գործողության ժամկետը                                                                                        | մեկ տարի                                                                      |
| • Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ                                                      | -                                                                             |

Տրամադրման հիմքը՝  
Լոռու ԳԳՄ 20.11. 2025թ.  
(անվանումը)  
Տեխնիկական պայմանները  
ՀՏ քաժնի պետ

No 29-01-02/3204 գրությունը

Կազմեց Թումանյանի ՏՏ պետի տեղակալ

(ստորագրությունը)

Վ. Պապինյան  
(անունը, ազգանունը)

Ա. Իսրայելյան  
(անունը, ազգանունը)

Hand-drawn schematic diagram of a water supply system for a building. The diagram shows a vertical riser pipe on the left with three horizontal branches. The top branch is labeled "ամրամ շինված զննարան" (reinforced concrete inspection chamber) and "զննարան" (inspection chamber). The middle branch is labeled "շինարանի ջրաբեր" (building water intake), "շինարան" (building), and "մուտքի խողովակ" (entrance pipe). The bottom branch is labeled "շինարանի շինված զննարան" (reinforced concrete inspection chamber) and "շինարան" (building). A horizontal pipe runs from the middle branch to the right, where it connects to a building's internal plumbing system, labeled "Շինարանի ջրաբեր" (building water intake). The building's plumbing is shown as a series of horizontal and vertical lines representing pipes and fixtures.

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. \_\_\_\_\_

Կ. ԿՆՐԱՅԵՆՅԱՆ  
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ  
գազաֆիկացվող օբյեկտում գազասպառող սարքավորումների

| NN | Սարքավորումների  |                  | Այրիչի           |                  |                  |                  | Գազասպար<br>ման օրեկան<br>ծախսը<br>(ժամ) | Գազի ծախսը<br>(մ³) |     |       |                       |      |        | Անհրաժեշ<br>տ ճնշումը<br>(կգ/սմ²) |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------------------|------|--------|-----------------------------------|
|    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                          | Քանակը<br>(հատ)    |     | Տիպը  | Ժամային<br>ծախսը (մ³) |      | Օրեկան |                                   |
|    | Q <sub>max</sub> | Q <sub>min</sub> | Q <sub>max</sub> | Q <sub>min</sub> | Q <sub>max</sub> | Q <sub>min</sub> |                                          |                    |     |       |                       |      |        |                                   |
|    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                          |                    |     |       |                       |      |        |                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                                        | 9                  | 10  | 11    | 12                    | 13   | 14     | 15                                |
| 1  | Զեռուցման կաթսա  | 2                | ՋԿ               | 2                | 8.6              | 4.3              | 24                                       | 8.6                | 4.3 | 206.4 | 103.2                 | 6192 | 3096   | 0.03                              |
| 2  | Գազօջախ          | 1                | ԳՕ-4             | 1                | 1.2              | 0.6              | 8                                        | 1.2                | 0.6 | 9.6   | 4.8                   | 288  | 144    | 0.03                              |

«Գազափորմ Արմենիա» ՓԲԸ

Տնօրենի տեղակալ –  
գլխավոր ճարտարագետ

  
(ստորագրություն) Հ.Թ.Գալստյան  
(ամսունը, ազգանունը) \_\_\_\_\_

  
(ստորագրություն) Կ. Պապինյան  
(ամսունը, ազգանունը) \_\_\_\_\_

«20» \_\_\_\_\_ 2025թ.

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավար  
Դ. Ղուկասյան  
(ամսունը, ազգանունը) \_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) \_\_\_\_\_

ԿՏ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025թ.