


Հաստատում եմ
«Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ
Վայոց Ձորի ԳԳՄ
Տնօրենի տեղակալ-
Գլխավոր ճարտարագետ



Վ.Ավագյան
(անունը, ազգանունը)

<.....>20....թ.

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀՀ ՆԳՆ հրշեջ փրկարար ծառայության Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության Եղեգնաձորի հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքի գազիֆիկացման (հզորության ավելացում)

ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 22
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Տվյալներ (հարաչափեր)
• Անվանումը	ք. Եղեգնաձոր, Արսենյան փողոցը սնող վ/գ ց/ճ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	Նախկին միացման կետից
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0.018-0.022
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	159
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը (կենցաղային / ոչ կենցաղային)	Ոչ կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	Առկա - 8, նոր ավելացվող - 15 Ընդամենը - 23
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	110
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ գազասպառման ծախսերի, կահավորված բարձր ճշտության դասի էլեկտրոնային ճշտիչով
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնարավորություն
• գործողության ժամկետը	1 (մեկ) տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	-

Ելակետային տվյալները տրամադրվում են տեխնիկական պայմանների Ձևավորման համար, կամ 19 մարտի 2015 թվականի №596-Ն որոշմամբ հաստատված "Հայաստանի հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" կարգի համաձայն ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ձևավորման նպատակով, կրում են կողմնորոշիչ - տեղեկատվական բնույթ և հիմք չեն հանդիսանում նախագծային փաստաթղթեր կազմելու համար:


ՀՏ բաժնի պետ.

Կազմեց

Դ. Մարտիրոսյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Է. Կարապետյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)


Օբյեկտի զազասպառման համակարգը զազամատակարարման ցանցին միացման հետագիծ



Պայմանական նշաններ՝


....

ՀՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Մարտիրոսյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Է. Կարապետյան
(անունը, ազգանունը)

Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ
գազիֆիկացվող Օբյեկտում գազասպառող սարքավորումների

№ №	Սարքավորումների		Այրիչի				Գազասպառ- ման տեղությունը օրվա ընթացքում (ժամ)	Գազի ծախսը (մ³/ժ)						Անհրաժեշտ ճնշումը (կգ/սմ²)
	Անվանումը	Քանա կը (հատ)	Տիպը	Քանակը (հատ)	Ժամային ծախսը (մ³/ժ)			Ժամային		Օրեկան		Ամսեկան		
					Q _{max}	Q _{min}								
					Q _{max}	Q _{min}		Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Գազի կաթսա	2	դիֆուզիոն	2	23	16	24	23	16	552	384	17112	11904	0.02

«Գազալարում Արմենիա» ՓԲԸ

Վալդիս ԳԳՄ
(անվանումը)

Տնօրենի տեխնիկական գծով տեղակալ

Վ. Ավագյան
(անունը, ազգանունը)

ԿՏ

ՀՏ բաժնի պետ

Դ. Մարտիրոսյան
(անունը, ազգանունը)

Դիմող անձ
(կազմակերպության անունը)
Գլխավոր քարտուղար
(պաշտոնը)

Ա. Ֆիդանյան
(անունը, ազգանունը)

19 > 07 20 թ.

<.....> 20 թ.