



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

Армавирский ФГГ

ул. Анрапетутян, 13, Армавир, Армавирская область,
Республика Армения, 0901
тел.: (374 10) 294-150, факс: (374 237) 2-31-72
e-mail: armavir@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

Արմավիրի ԳԳՄ

0901, ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
ք. Արմավիր, Հանրապետության 13
հեռ.՝ (374 10) 294-150, ֆաքս՝ (374 237) 2-31-72
էլ. փոստ՝ armavir@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«22» 05 2025 թ.թ.

№ 01-02/1537

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ղեկավար՝
Վահրամ Խաչատրյանին

«Տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ»

Հարգելի պարոն Խաչատրյան

Ի պատասխան 2025.04.28-ի ղեկավարի հայտնում ենք, որ Արմավիրի ԳԳ մասնաճյուղը թույլատրում է պատվիրատուի միջոցներով, պայմանագրային կարգով՝ Արմավիրի ԳԳ մասնաճյուղի կողմից գրությամբ առաջադրված տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների միջոցով կազմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի 13-րդ փողոց 23 հասցեում գտնվող (04-073-0044-0002 կադաստրային ծածկագրով) «Մանկապարտեզ»-ի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել շինհավաքակցման աշխատանքները՝ մասնաճյուղի կողմից համաձայնեցված և վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմիններում գրանցված նախագծով:

Գազամատակարարումն իրականացնել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թ. հուլիսի 8-ի N 95-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններ»-ով սահմանված կարգով, ապահովելով «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:

Առդիր գազիֆիկացման տեխնիկական պայմանների մասին եզրակացությունը՝ 4 էջից:

Հարգանքով՝

Տնօրեն

Կ. Մեջլումյան

Կատարող՝ Ա. Նազարյան

Հեռ. 0237 2 22 42

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Արմավիրի ԳԳՄ

Ք. Արմավիր Հանրապետության 13

Հեռ. 0237-2-22-42



ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի 13-րդ փողոց 23 հասցեում գտնվող

(04-073-0044-0002 կադաստրային ծածկագրով)

«Մանկապարտեզ»-ի

2025թ.

Հաստատում եմ՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Արմավիրի ԳԳՄ

(անվանումը)

Տնօրենի տեղակալ - գլխավոր ճարտարագետ

(ստորագրությունը)

Ա. Լազարյան
(անունը, ազգանունը)

2025 թ. մայիսի 13-րդ փուլից


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

№ 140/25

«Մանկապարտեզ» ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի 13-րդ փուլից
23 հասցեում գտնվող (04-073-0044-0002 կադաստրային ծածկագրով)
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	Արմավիրի ԳԳՄ - Նոր Կեսարիա մ/ճ, ա/գ
• միացման կետը (կետերը)	Ըստ գծապատկերի
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) ($P_{min} - P_{max}$) (կգ/սմ ²)	1.2-1.3
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	273
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	
Գազի ֆիզիկական Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	Կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	11.0
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	500.0
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ գազասպառման ծախսերի բարձր ճշտության դասի կահավորված էլեկտրոնային ճշտիչով
Լրացուցիչ պայմաններ	-
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	Նախատեսվել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնարավորություն
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	Գազի ճնշման կարգավորիչի տեղադրում

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա



Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է «Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի * գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Ա. Ավետիսյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Մ. Պոդոպյան
(անունը, ազգանունը)

Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ
գազիֆիկացվող Օբյեկտում գազասպառող սարքավորումների

N	Սարքավորումների		Այրիչի					Գազասպառ ման օրեկան ծախսը (ժամ)	Գազի ծախսը (մ³)						Անիդ ամեշ տ ձևում ը (կգ/սմ ²)
									Փամային ծախսը (մ3)				Օրեկան		
	Քան ակը (հա տ)	Տիպը	Քան ակը (հա տ)	Փամային ծախսը (մ3)	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}								
									Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Գազի ջեռուցման կաթսա	3	Ինժեկցիոն	3	11.0	3.6	24	11.0	3.6	264	86.4	7920	2592	0.02	
2															

Գալում Արմենիա» ՓԲԸ

*Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ

Արմավիրի գ.գ.Մ
(անվանումը)

Տնօրենի տեղակալ - գլխավոր ճարտարագետ



Ա. Սահաղյան
(անունը, ազգանունը)



Ա. Ախաչյան
(անունը, ազգանունը)



<20> Մայիսի 2025թ.

Դիմող անձ

«Արմավիրի մարզի ՄԷժամուրի համայնքապետարան»
(կազմակերպության անվանումը)

(ստորագրությունը)

համայնքի ղեկավար
(պաշտոնը)

Վ. Խաչատրյան
(անունը, ազգանունը)

<20> Մայիսի 2025թ.