

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի							
Համարամանրագրող	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը	մատակարարման	
						հասցեն	Ժամկետը
1	39714210/504	Օդորակիչ 9000 BTU	<p>Օդորակիչ 9000 BTU՝ սպիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակ, ներքին բլրկի աղմուկի մակարդակը՝ 39 դեցիբել, արտաքին բլրկի աղմուկի մակարդակը՝ 55 դեցիբել, էներգախնայողության դասը՝ A+, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ (refrigerant) R410A, հեռակառավարման վահանակով, աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ -15 աստիճան ցելսիուս: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար:</p> <p>Օդորակիչները պետք է լինեն չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման, 24 ամսվա ընթացքում</p>	հատ	180	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/9, Վ. Սարգսյան 5, Կորյունի 15/1	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր:

			<p>տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի:</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

Օդորակիչները տեղադրվելու են Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի դատարանների վարչական շենքերում, մինչև 15մ բարձրության վրա: Օդորակիչների տեղադրման պահանջի ծագման դեպքում՝ Գնորդը գրությամբ կամ էլ. փոստի միջոցով Վաճառողին կտրամադրի տեղեկատվություն՝ դատարանների վարչական շենքերի հասցեների և տեղադրվող օդորակիչների քանակների վերաբերյալ: Նշված ծանուցումը ստանալուց հետո առավելագույնը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համապատասխան պահեստից տեղափոխել և ծանուցման մեջ նշված հասցեներում տեղադրել օդորակիչները: