

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ N 79
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

„ 17 „ 05 „ 20 25 թ.

Պայմանագրի անվանումը
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝
 Պայմանագրի համարը
 Պատվիրատուի անվանումը ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
 Պայմանագրի կողմի անվանումը Վարդան Կետյան ԱԶ
 Վերոհիշյալ պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրի կողմն իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները
 (մատակարարումներ, ծառայություններ)՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների					
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի
1	Ջրի բաք	Մեմբրանային բաքը նախատեսված է ջրամատակարարման համակարգում աշխատանքային ճնշումը պահպանելու, հիդրահարվածներից պաշտպանելու և պոմպի միացումների-անջատումների քանակը նվազեցնելու համար, ներառյալ խմելու ջրի համակարգը, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգում ջրի ջերմային ընդարձակումը փոխհատուցելու նպատակով նախատեսված ուղղահայաց տեղադրման համար: Ջերմակրի աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ՝ +1...+100°C Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ 10 բար, կորպուսի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, արտաքինից ծածկված կապույտ պոլիմերային ծածկույթով RAL 5015, կոնտրֆլանցի նյութը՝ Ածխածնային պողպատ, ցինկային ծածկույթով, մեմբրանի նյութը՝ EPDM (էթիլեն-պրոպիլենդիենային մոնոմեր), նիպպելի նյութը՝ պղինձ, մեմբրանի տեսակը՝ փոխարինելի, տարողություն 100 լիտր		1հատ		17.07.2025թ.

Նշումներ հանրային հսկողություն իրականացնող անձի կողմից ներկայացված դրական դիրքորոշման վերաբերյալ՝
 Առկաչէ

Նշումներ անհամապատասխանությունների մասին՝

Անհամապատասխանությունները բացակայում են
 Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ _____ եզրակացություն:
 (դրական/բացասական)

„ 17 „ 07 „ 20 25 թ. Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ Կարագոյն Մեծյան Ման